MAITRISE D'OUVRAGE

Mairie de Pluguffan

PROJET

Schéma directeur d'assainissement pluvial

PHASE

ETUDE

DOCUMENT

Zonage d'assainissement pluvial

Centre ville

ETUDES

hydratec - Quimper
69, rue de Benodet
29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 53 14 85
Fax. : 09 70 32 39 61

EMPLACEMENT FICHIER : C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\Affaires\2013\31823\Plug\Mxd\Zonage\Plug1.Mxd
FICHIER : Plug.Mxd CF 24-10-2014

Indice	Date	Etabli par	Vérifié par	Observations
A	22/04/2014	E. LE JEUNE	AM. MORVAN	Première diffusion
B				
C				
D				
E				
F				

ECHELLE : 1/3000

02 N° DE PLAN | 31823 N° AFFAIRE | Z PHASE | A IND.

Légende

Plan Local de l'Urbanisme

- Zone d'Urbanisation envisagée au PLU
- Zone d'Urbanisation envisagée à plus long terme
- Zone humide

Réseau

- Réseau pluvial - canalisation
- Réseau pluvial - Fossé
- Ruisseau ou cours d'eau permanent
- Bassin de régulation des eaux pluviales

Mesures compensatoires

- Zone d'application du zonage d'assainissement pluvial
- Surface / Débit de fuite / Volume — Caractéristiques des mesures compensatoires à mettre en place pour les zones d'urbanisation future
- Surface / Débit de fuite / Volume — Caractéristiques des mesures compensatoires à mettre en place pour les zones d'urbanisation future inférieures à 1 ha
- Surface / Débit de fuite / Volume — Caractéristiques des mesures compensatoires à mettre en place pour les zones d'urbanisation future en prenant en compte le bassin versant amont

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 17.26 ha
Volume maximum: 3220 m³
Débit de fuite : 50 l/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 2.07 ha
Volume maximum: 540 m³
Débit de fuite : 6 l/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 8.60 ha
Volume maximum: 2250 m³
Débit de fuite : 26 l/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 0.80 ha
Volume maximum: 210 m³
Débit de fuite : 2 l/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 2.03 ha
Volume maximum: 120 m³
Débit de fuite : 6 l/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 0.62 ha
Volume maximum: 160 m³
Débit de fuite : 2 l/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 13.86 ha
Volume maximum: 3630 m³
Débit de fuite : 42 l/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 0.38 ha
Volume maximum: 100 m³
Débit de fuite : 1 l/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 1.71 ha
Volume maximum: 580 m³
Débit de fuite : 5 l/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 10.20 ha
Volume maximum: 1340 m³
Débit de fuite : 31 l/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 0.66 ha
Volume maximum: 173 m³
Débit de fuite : 2 l/s

Mesure compensatoire
Surface de la zone : 15.80 ha
Volume maximum: 4140 m³
Débit de fuite : 47 l/s

Captage Eau potable